

「火力発電所の耐震設計規程」(JEAC 3605-2009)の訂正について(お詫び)

訂正箇所	誤	正
114頁 1行目から 4行目	(b) 門型クレーン 設計水平震度は5.2.2設計地震力に規定する算式による。 ただし、重要度補正係数 ν_3 は0.65、基礎構造の補正係数 ν_3 は1.6とする。	(b) 門型クレーン 設計水平震度は5.2.2設計地震力に規定する算式による。